



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Хабаровск, ул. Союзная, 3А

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНПР по Хабаровскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Хабаровск, ул. Целинная, 41Б

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 64/1/1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.**

**Виноградовка Хабаровского муниципального района, Хабаровского края**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Хабаровского района по пожарному надзору № 64 от 27.05.2021 г. года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря

(наименование органа ГПН)

1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с "01" июня 2021 г. с 10 час. 00 мин.

до "10" июня 2021 г. 11 час. 00 мин. проведена внеплановая проверка государственным инспектором

Хабаровского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Смышляевым

Константином Викторовичем Муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения детский сад с. Виноградовка Хабаровского муниципального района, Хабаровского края

680547, Хабаровский муниципальный район, с. Виноградовка, улица Юбилейная, 1 А

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МБДОУ с. Виноградовка Пьянковой Еленой Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается)
1.	2.	3.	4.	5.

В соответствии со ст. 6,7, ФЗ №184 от 27.12.2002 «О техническом регулировании», в соответствии со ст. 1,3,4,5 ФЗ от 22.07.08 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в соответствии Правилами пожарного режима РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Свод правил СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» необходимо устранить нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки, устранение которых минимально необходимо для обеспечения пожарной безопасности:

1.	Не составлена декларация пожарной безопасности в отношении объекта защиты – МБДОУ с. Виноградовка с указанием перечня статей (частей, пунктов) технических регламентов, принятых в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативных документов по пожарной безопасности, требования которых	ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ	01.05.2022 г.	
----	--	--	---------------	--



	<i>объекта.</i>		
2.	<i>Протоколы проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) чердачного помещения учреждения не предоставлены.</i>	<i>ст. 52. Технического регламента ФЗ № 123 СП 2.13130.2020 п. 5.4.5</i>	01.05.2022 г.
3.	<i>В учреждении отсутствуют знаки пожарной безопасности «кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики» (возле ручных пожарных извещателей), звуковой оповещатель пожарной тревоги (возле звуковых динамиков).</i>	<i>ППР РФ п. 23 ППР РФ п. 36</i>	01.05.2022 г.
4.	<i>В учреждении не определены порядок и сроки очистки вентиляционной камеры столовой.</i>	<i>ППР РФ п. 43.</i>	01.05.2022 г.
5.	<i>Отсутствует надлежащий подъезд к источнику наружного противопожарного водоснабжения.</i>	<i>ППР РФ п. 71</i>	01.05.2022 г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Гос. инспектор Хабаровского района  
по пожарному надзору К.В. Смышляев

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

«10» июня 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

*(Handwritten signature)*

(подпись)

«10» июня 2021 г.

*(Handwritten signature)*

(должность, фамилия, инициалы)

*(Handwritten signature)*